



6405/2019 (26-06-2019)

Determina lavori integrativi
manutenzione coclea D
secondo sollevamento

(1/1) Documento primario

Capo Impianto di Napoli Est

p.i. Luigi Riccardi

e p.c

Program Manager

Bruno Cirigliano

Responsabile Trasparenza e Anticorruzione

Giulio De Palma

Oggetto: Esecuzione dei lavori integrativi per la manutenzione della coclea "D" Secondo Sollevamento presso l'Impianto di depurazione di Napoli Est sito in via De Roberto - Napoli.

CIG: 7890275CE6 - CUP B62101000050002

Determinazione a contrarre

Premesso che:

1. con decreto n. 414 del 01/07/2016, il Direttore Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania ha disposto, a far data dal 1° luglio 2016, il rapporto, in qualsiasi forma intrattenuto tra il Consorzio F.U.G.I.S.T., e per esso da Termomeccanica Ecologia S.p.A., e Regione Campania per la gestione anche dell'Impianto di Depurazione Napoli Est a favore della Società SMA Campania S.p.A., organismo *in house* di Regione Campania, secondo quanto previsto dall'art. 5, primo comma del D.lgs. n. 50/2016;
2. con verbale del 8 luglio 2016, sottoscritto dal consorzio Fugist, la Termomeccanica Ecologia SpA, la Regione Campania e la SMA Campania SpA si è provveduto al passaggio di consegne dell'Impianto in capo alla SMA Campania SpA;
3. con deliberazione n. 11 del 07 luglio 2016, l'Amministratore Unico di SMA Campania ha disposto, tra le altre cose, che il Responsabile dell'Impianto di depurazione provvedesse agli atti necessari al subentro di SMA Campania SpA nei rapporti in essere con i fornitori abituali al fine di garantire la regolare prosecuzione del servizio pubblico nelle more dell'adozione dei necessari provvedimenti;
4. in data 10 marzo 2017 Prot. 2208 è stata sottoscritta, con l'Ente Regionale un'apposita Convenzione (Capitolato) che disciplina l'affidamento relativo al servizio di gestione integrale

(tecnica, manutentiva ed operativa) dell'Impianto di depurazione di Napoli Est e rete di collettori con durata fissata in massimo 36 mesi a decorrere dal 08/07/2016 ed eventualmente prorogabile.

Precisato che:

- con verbale di disposizione per l'esecuzione di lavori in somma urgenza prot.n°136/2019/GP/Napoli EST del 11/04/2019 ed ai sensi dell'art. 163 D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 in data 11/04/2019 veniva espletata la procedura per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria necessari per la revisione della coclea C e della coclea D del reparto sollevamento secondario presso l'Impianto di depurazione di Napoli Est sito in via De Roberto – Napoli;
- con Determina a contrarre a firma del Direttore Generale Dott.Andrea Freschi prot.4413/2019 del 29/04/2019 è stato incaricato il Responsabile del procedimento a porre in essere tutti gli atti necessari per la corretta esecuzione dei lavori in oggetto;
- ai sensi del D.Lgs. 50/2016 veniva espletata la procedura per l'affidamento dei lavori sopra citati e con contratto del 23/05/2019 detti lavori venivano affidati alla R.T.I S.ABBA s.r.l. - Codice Fiscale e Partita IVA 03633161215, con sede legale al Centro Direzionale Isola E3 – Napoli (Mandataria) e D & V. s.r.l. – Codice Fiscale e Partita IVA 07356331210, con sede legale alla Via Pazzigno, 6 – Napoli (Mandante);

Considerato che:

- nelle more della documentazione tecnica posta a base di gara si prevedeva di eseguire le seguenti attività ispettive non eseguibili prima delle attività di manutenzione poste in essere:

Supporto superiore :

- Ispezione del supporto per verifica eventuali danneggiamenti (lesione perni di accoppiamento, deterioramento cuscinetti, etc.);
- trasporto in officina del supporto superiore completo di perno e mozzo, per le verifiche di tolleranza ed eventuale revisione e sostituzione dei cuscinetti.
- si è evidenziata la necessità di eseguire interventi integrativi alla manutenzione della coclea D del reparto sollevamento secondario;
- è necessario di porre in essere tutte le attività necessarie alla prosecuzione della corretta gestione dell'impianto, ivi incluse le attività di manutenzione straordinaria a guasto.



Visto:

- il verbale di disposizione per la esecuzione lavori in somma urgenza dall'art.163 comma 2 del D.Lgs.50/2016 a firma del Responsabile impianto p.i. Luigi Riccardi ed il Responsabile della manutenzione ing. Giacomo Perna del 11/04/2019 prot.136/2019/GP/Napoli EST;
- la perizia giustificativa per la esecuzione lavori in somma urgenza dall'art.163 comma 2 del D.Lgs.50/2016 a firma del Responsabile impianto p.i. Luigi Riccardi e il Responsabile della manutenzione ing. Giacomo Perna del 18/04/2019 prot.140/2019/Napoli EST;
- la Determina a contrarre a firma del Direttore Generale Dott. Andrea Freschi prot.n° prot.4413/2019 del 29/04/2019;
- la Relazione tecnica contenente la richiesta di integrazione lavori per la manutenzione della coclea D secondo sollevamento, a firma del Responsabile dell'Impianto di depurazione di Napoli EST p.i. Luigi Riccardi con firma di approvazione del Direttore Tecnico Ing. Bruno Cirigliano prot.n°203/2019/RL/Napoli EST del 20/06/2019.

Verificato che:

- trattasi di intervento urgente;
- la spesa complessiva prevista, che forma il quadro economico di riferimento di cui all'art. 3, trova copertura nelle previsioni finanziarie richiamate dall'art. 6 della convenzione stipulata in data 10/03/2017 (Prot. 2208) con la Regione Campania, che riconosce corrispettivi a misura, previa verifica della relativa documentazione contabile e dimostrazione dei costi sostenuti;
- l'importo dell'affidamento presunto è pari ad € 16.2012,10 oltre I.V.A.;
- detto corrispettivo deve intendersi comprensivo degli oneri per la sicurezza e trasporto, imballo fino alla sede di consegna e compensa tutti gli oneri diretti ed indiretti, nessuno escluso, occorrenti per l'esecuzione in maniera compiuta dell'affidamento in oggetto ed al netto dell'IVA.

Per le motivazioni di cui in premessa, che formano parte integrante del presente provvedimento:



Si determina

- di approvare la previsione complessiva di spesa per un importo pari ad € 16.202,10 oltre I.V.A.;
- di approvare l'impegno di spesa determinato dall'espletamento della procedura eseguita presso l'impianto di depurazione di Napoli est che in ragione della Relazione tecnica si attesta in € 16.202,10 oltre IVA;
- di approvare che l'appalto sia espletato mediante procedura di affidamento in somma urgenza art.106 comma 1 lettera a D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50/2016, affidato alla RTI S.ABBA S.r.L. (Mandataria) e D. & V. S.r.L (Mandante);
- di nominare quale Responsabile del procedimento P.I. Luigi Riccardi;
- di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti gli adempimenti consequenziali.

ALLEGATI: Relazione Tecnica

Elaborato E.08 : Specifica tecnica


Computo metrico

Elenco prezzi

Analisi dei Prezzi

Il Dirigente

Dot. Cosimo Silvestro



L'Amministratore Unico

Ing. Giuseppe Frosito

