

Al Responsabile impianto depurazione di Napoli est  
p.i. Luigi Riccardi

*Epc*

Al Program Manager  
Bruno Cirigliano

Al Responsabile Trasparenza e Anticorruzione  
Giulio De Palma

**Oggetto: Esecuzione di fornitura, montaggio ed efficientamento energetico sollevamento iniziale tramite montaggio elettropompa sommergibile nella stazione di sollevamento primario, presso l'impianto di depurazione di Napoli est sito in Via De Roberto snc -Napoli-**

**Determinazione a contrarre**

**VISTE**

- La deliberazione n. 526 adottata dalla Giunta Regionale il 3 novembre 2015,
- La deliberazione n. 829 adottata dalla Giunta Regionale il 23 dicembre 2015;
- Il decreto n. 414 del 1° luglio 2016 con cui il Direttore Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema di Regione Campania, ritenuto concluso a far data dal 1° luglio 2016 il rapporto, in qualsiasi forma intrattenuto tra il consorzio FU.GI.S.T. e Regione Campania per la gestione dell'impianto di depurazione di Napoli Est ed ha affidato a far data dal 1° luglio 2016 il servizio di gestione dell'impianto di depurazione di Napoli Est in favore alla società SMA Campania SpA, organismo in house di Regione Campania, secondo quanto previsto dall'art. 5, primo comma, del D.Lgs. n. 50/2016;
- La deliberazione n.8 adottata dall'Amministratore Unico il 9 ottobre 2014;

- La deliberazione n. 9 adottata dall'Amministratore Unico il 30 dicembre 2015;
- La deliberazione n.11 dell'Amministratore unico del 7 luglio 2016;
- La deliberazione n.14 dell'Amministratore Unico del 25 ottobre 2016;
- La deliberazione n.03 dell'Amministratore Unico del 26 gennaio 2017.

#### ATTESO CHE:

- a far data dal giorno 8 luglio 2016 la SMA Campania SpA, è subentrata al Consorzio FU.G.I.S.T. quale gestore pro-tempore dell'impianto di depurazione Napoli Est.

#### RITENUTO

- la necessità di porre in essere tutte le attività necessarie alla prosecuzione della corretta gestione dell'impianto, ivi incluse le attività di manutenzione straordinaria a guasto.

#### PREMESSO CHE:

- in data 31/12/2019 con segnalazione del Reparto Conduzione n.512 si evidenziava la presenza di rumorosità anomale in corrispondenza della Coclea D del reparto Sollevamento Primario e che, per tale motivo, la stessa coclea veniva fermata;
- veniva predisposto la chiusura del pozzetto coclea e lo svuotamento dello stesso per effettuare una ispezione in sito;
- dalla ispezione risultava che la coclea risulta danneggiata a seguito del verificarsi di una lesione strutturale che interessa la zona superiore del fusto tale da renderne impraticabile il suo funzionamento;
- il fuori servizio della coclea , atteso l'attuale fermo anche delle coclee A e C a causa della necessità di eseguire attività di riparazione straordinaria e per le quali sono in corso i relativi lavori, determina una situazione di emergenza in quanto sulle n. 4 coclee installate ne risultano in servizio solo una (coclea B ) avendo, invece , la necessità di avere almeno una coclea di scorta;
- quanto sopra determina la possibile interruzione del normale processo di depurazione con conseguente pregiudizio alla pubblica incolumità;

- al fine di migliorare e garantire il sollevamento dei reflui in ingresso in tempo di asciutto nell'ipotesi che si potrebbe verificare un guasto a tutte e quattro le coclee;
- si è provveduto allo studio ed al redigere progetto ( come da relazione generale allegata) per l'installazione di una elettropompa sommergibile.
- Vista la situazione attuale dove sono fuori servizio n.03 coclee ( A,C,D) causa rottura tronco ed in considerazione della vetustà dell'unica coclea in servizio, si rende necessario procedere all'installazione di una elettropompa a supporto che garantisca il sollevamento totale dei reflui in ingresso anche solo in tempo di asciutto per garantire eventuali interventi di manutenzione nella parte inferiore del reparto sollevamento primario in caso di fermo di tutte e quattro le coclee

**PRECISATO CHE:**

- Che l'affidamento sarà effettuato con procedura aperta tramite il portale di E-PROCUREMENT della scrivente e pubblicato come per legge;

**VISTO:**

- La relazione tecnica a firma del Responsabile dell'impianto P.I. Luigi Riccardi, con firma di autorizzazione del Direttore Tecnico Ing. Bruno Cirigliano in data 22/01/2019 prot.016/2018/LR/Napoli Est.

relativi alla:

Esecuzione di fornitura, montaggio ed efficientamento energetico sollevamento iniziale tramite montaggio elettropompa sommergibile nella stazione di sollevamento primario, presso l'impianto di depurazione di Napoli est sito in Via De Roberto snc-Napoli-

*Ar*

**VERIFICATO CHE:**

- è possibile procedere all'affidamento di che trattasi per il tramite il portale di E-PROCUREMENT della scrivente e pubblicato come per legge, ai sensi dell'art.36, comma 2 lettera c del D.Lgs. 50/2016);
- la spesa complessiva prevista, che forma il quadro economico di riferimento di cui all'art. 3, trova copertura nelle previsioni finanziarie richiamate dall'art. 6 della convenzione stipulata in data 10/03/2017 (Prot. 2208) con la Regione Campania, che riconosce a SMA Campania corrispettivi a misura, dietro presentazione con cadenza mensile e previa verifica della relativa documentazione contabile a supporto e dimostrazione dei costi sostenuti nel mese precedente;
- trattasi di lavori necessari al regolare funzionamento degli impianti;
- l'importo dell'affidamento presunto è pari a € 200.431,22 oltre I.V.A.;
- l'importo della spesa, consente il ricorso alla procedura aperta aperta tramite il portale di E-PROCUREMENT della scrivente e pubblicato come per legge, ai sensi dell'art.36, comma 2 lettera c del D.Lgs. 50/2016);
- Detto corrispettivo deve intendersi comprensivo degli oneri per la sicurezza e trasporto, imballo fino alla sede di consegna e compensa tutti gli oneri diretti ed indiretti, nessuno escluso, occorrenti per l'esecuzione in maniera compiuta dell'affidamento in oggetto ed al netto dell'IVA.

**DETERMINA**

Per le motivazioni di cui in premessa, che formano parte integrante del presente provvedimento:

- Di approvare la previsione complessiva di spesa per i lavori per un importo pari ad € 200.431,22 oltre I.V.A.;
- Di approvare l'impegno di spesa determinato dall'espletamento della procedura eseguita presso l'impianto di depurazione di Napoli est che in ragione della relazione tecnica si attesta in € 200.431,22 oltre IVA;
- Di approvare che l'appalto sia espletato con procedura aperta tramite il portale di E-PROCUREMENT della scrivente e pubblicato come per legge, ai sensi dell'art.36, comma 2 lettera c del D.Lgs. 50/2016);

- Di nominare quale responsabile del procedimento p.i. Luigi Riccardi, in qualità di Responsabile dell'impianto di depurazione di Napoli est;
- di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti gli adempimenti consequenziali.

ALLEGATI: Relazione tecnica

Il Direttore Generale

*Dott. Andrea Freschi*