



S.M.A. Sistemi per la Meteorologia e l'Ambiente Campania S.p.A.

**Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura e montaggio di moduli scarrabili ed accessori, per attività di antincendio e protezione civile nell'ambito del POC Campania 2014-2020 "Interventi di protezione e mitigazione dei rischi naturali ed antropici e azione di miglioramento dei sistemi di gestione del rischio. Lotta attiva AIB"**

## VERBALE N. 1

### Prima seduta commissione giudicatrice

L'anno 2019, il giorno 27 del mese di febbraio, alle ore 12:00 in Napoli, presso la sede dell'impianto di depurazione di Napoli EST, sito in Via De Roberto Snc - 80147 Napoli, si è riunita la commissione giudicatrice, nominata con giusto atto del Direttore Generale prot. 2037 del 25.02.2019 e così composta:

- Ing. Bruno Cirigliano – Presidente
- Ing. Giacomo Perna – Componente
- Geom. Pietro Lavorgna – Componente
- Sig. Salvatore Salvio – Segretario Verbalizzante

La commissione, ricevuta dal RUP la documentazione costituente l'offerta tecnica dell'Operatore Economico Piemme & Maticena S.r.l. e una nota dello stesso Operatore trasmessa a mezzo pec, procede alla valutazione dell'offerta tecnica al fine dell'attribuzione dei punteggi così come stabilito nel Capitolato Tecnico di Gara.

La Commissione dapprima procede alla lettura della comunicazione dell'Operatore Economico pervenuta a mezzo pec alla Stazione Appaltante con la quale lo stesso mette sostanzialmente in evidenza la ridotta capacità di carico del mezzo su cui dovranno essere montati i moduli antincendio. In particolare dichiara che scorporando le masse passive (tara e peso passeggeri e accessori) la max capacità di carico al netto del peso del modulo sarebbe di circa 70 litri d'acqua.

La commissione pertanto procede ad analizzare l'offerta tecnica predisposta dall'Operatore Economico. Da una attenta lettura risulta che, stante le precisazioni di cui sopra, confermate nell'offerta tecnica, la stessa non è valutabile non essendo conforme la capacità volumetrica della cisterna, il cui minimo di capitolato è pari a 600 litri. A tal proposito la commissione dichiara l'offerta non ammissibile e rimette il presente verbale al RUP per il prosieguo delle attività.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 12:45.

Letto confermato e sottoscritto.

F.to

ing. Bruno Cirigliano (Presidente)

\_\_\_\_\_

F.to

Ing. Giacomo Perna (Componente)

\_\_\_\_\_

F.to

Geom. Pietro Lavorgna (Componente)

\_\_\_\_\_

F.to

Sig. Salvatore Salvio (Segretario Verbalizzante)