

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Regione Campania - Impianto di Depurazione di Napoli Est  
Interventi di per la revisione della coclea B del Reparto Sollevamento  
Secondario

**COMMITTENTE:** SMA Campania S.p.A.

Data, 20/12/2018

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 NP001 09/09/2016	Attività preliminari oChiusura paratoia di adduzione acqua alla coclea (a ns. cura ) oSezionamento elettrico motore coclea (a ns. cura) oSvuotamento pozzetto coclea per acc ... so mediante la realizzazione di un foro diam. 30 mm su cui verrà saldato un canotto filettato provvisto di tappo assistenza per riparazione coclea A secondo sollevamento		1,00			1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'378,02	2'378,02
2 NP002 25/09/2016	Manutenzione fusto coclea oInstallazione di carpenteria di sostegno coclea in corrispondenza del supporto inferiore onde evitare la traslazione del fusto coclea verso il basso ... dovrà essere documentato con le relative procedure di saldatura adottate in conformità al materiale base della coclea. Manutenzione fusto coclea					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	30'670,07	30'670,07
3 NP003 20/12/2018	Revisione supporto inferiore (cfr. dis. GEARS S.P.A. N. A2101 A “ Gruppo Comando Coclea - Supporto inferiore per coclea ” ) : oIspezione del supporto per verifica eventuali dan ... 2 bulloni M33x100 CL 8.8 completi di rondelle A33 CL 8.8 per l'accoppiamento mozzo supporto inferiore /flangia coclea Revisione supporto inferiore coclea					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	6'901,96	6'901,96
4 NP004 20/12/2018	Revisione riduttore coclea Completa revisione del riduttore secondo quanto di seguito indicato: Caratteristiche riduttore : Progetto : GEARS Costruttore : ing. V. Fachii ... riduttore ed eseguita relativa pulizia degli stessi a mezzo scivolatura meccanica e/o soffiaggio con aria compressa. Revisione riduttore coclea					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	18'244,26	18'244,26
5 NP005 20/12/2018	Revisione motore coclea reparto Primo Sollevamento compreso : Le caratteristiche del motore sono le seguenti : Motore asincrono trifase Marca Marelli Tipo MV 400 L4R Matr ... NTAZIONE : fornitura della documentazione di collaudo  GARANZIA : garanzia per sei mesi dopo messa in esercizio Revisione motore coclea					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	12'531,55	12'531,55
6 NP006 25/09/2016	Collaudo finale oA lavori ultimati sarà eseguito un collaudo macchina sia a vuoto che in carico con registrazione dei dati di funzionamento per almeno 24 ore. Collaudo finale					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'034,09	1'034,09
7 P.03.010.040 .a 10/01/2017	Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per numero di giunti e/o manicotti impiegati Per il 1°mese o frazione Ponteggio di servizio					450,00		
	SOMMANO cad					450,00	5,75	2'587,50
	<b>A R I P O R T A R E</b>							74'347,45

